

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00107

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № **0001072**  
«Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972.  
Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты "PAROC", марки: PAROC eXtra Light (содержание органических веществ - не более 2,7%, плотность  $24 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>), PAROC Master (содержание органических веществ - не более 2,7%, плотность  $24 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>), выпускаемые по ТУ 5762-001-48956966-2013 с изм. № 1, 2, 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 (метод 1).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 01 с/см-2017 от 20.01.2017, ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0109 стр/см/оп от 24.01.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.01.2017 по 26.01.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*Л. Н. Сазонова*  
подпись

Л. Н. Сазонова  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

*Ю. И. Графская*  
подпись

Ю. И. Графская  
инициалы, фамилия